

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Барнаул, ул. Крупской, 169, тел. 62-30-78, факс 62-78-72, E-mail: 623078gpn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 148/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 92» общеразвивающего вида

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

в лице исполняющего обязанности заведующего Яськовой Марины Александровны

имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю № 148 от 18.06.2021 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» ч. «30» м. по «11» ч. «30» м. «24» июня 2021 года и с «10» ч. «30» м. по «11» ч. «30» м. «30» июня 2021 года проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Токтоновой Кристиной Александровной здания, помещений и территории МБДОУ «Детский сад № 92» по адресу: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 99

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 92» Яськовой М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем	п. 54 Правил Противопожарного Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.10.2021	
2.	Не разработана специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму, в соответствии с нормативными документами	п. 51, п. 52, п. 53, п. 54 Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645	01.10.2021	
3.	На объекте защиты огнетушители не зафиксированы на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	п. 409 Правил Противопожарного Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.10.2021	
4.	В подвальном помещении допущено хранение горючих материалов, мебели, оборудования и	п. 16 «б» Правил Противопожарного	01.10.2021	

	других предметов	Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479		
5.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правил Противопожарного Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.10.2021	
6.	В помещениях, оборудованных тепловыми пожарными извещателями, формирование сигналов на управление в автоматическом режиме оповещения или инженерным оборудованием не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И" (в помещениях, оборудованных тепловыми пожарными извещателями, должно быть не менее трех извещателей)	п. 14.1 СП 5.13130.2009; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор ОНД и ПР

(должность государственного инспектора)

по Железнодорожному району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ

МЧС России по Алтайскому краю

Токтонова К.А.

(фамилия, инициалы)

« 30 » июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

И.о. заведующего МБДОУ

«Детский сад № 92»

(должность)

Яськова М.А.

(фамилия, инициалы)

« 30 » июня 20 21 г.

Телефон доверия ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8(3852)658219.